


昇降ブレーキ (4.02)  
 かがり下降 (4.00)  
 かがり上昇 (4.01)



エレベータ制御 オムロン製 PLC CJ



3F

2F

1F



( )内番号は、アドレスを示す。

**【動作説明】**  
 (1) 1F呼出SW、2F呼出SW、3F呼出SWを押す事により該当の階にかごが移動。  
 (2) かご内の各階行先ボタンを押す事により、該当の階に移動。  
 (3) 目的の階に到着すると扉開、1分後、扉は自動的に閉。  
 (4) 制御盤には、各部分の調整用スイッチが並ぶ。

このサンプルラダーは、予模擬の動作を理解して頂くものであり、通常の動作とは異なる部分があります。